

OBEC Z Á M U T O V

Číslo: 587/ 2017- 02 Mi

Zámutov 27. 10. 2017

Vec

EL PRO KAN, s.r.o. Vranov n.T., M. R. Štefánika 212/181, 093 01 Vranov n.T.

•Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: IBV Zámutov- rómska osada, SO- 01 Rozšírenie NN distribučnej sústavy, SO 02- Rozšírenie verejného osvetlenia

•Oznámenie o začatí stavebného konania- VEREJNÁ VYHLÁŠKA.

Spoločnosť VSD a.s. Mlynská 31 Košice, IČO 36 599 361, prostredníctvom splnomocneného zástupcu: Obec Zámutov a následne EL PRO KAN, s.r.o. M. R. Štefánika 212/181 Vranov n.T., podala dňa 24. 10. 2017, žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu:

„IBV Zámutov- rómska osada, SO- 01 Rozšírenie NN distribučnej sústavy, SO 02- Rozšírenie verejného osvetlenia“- energetická stavba-(líniová stavba), ktorá sa má uskutočniť na parcelách: (Podperné body č. 2 až č. 9 na parcelách CKN č. 513/190, 513/113, 513/116, 513/130, 513/131, 513/132, 513/199 a na parcele EKN číslo 1403/2 k.ú. Zámutov, na ktorých bude vedená vzdušná NN sieť v trase: Od podperného bodu č. 1 vo vzdušnom priestore k podpernému bodu č. 2- vpravo od koridoru, ktorý je plánovaný pre výstavbu príjazdovej cesty areálu IBV, až po podperný bod č. 4 na parcele číslo 513/113-„c“, tu sa lomí a pokračuje znova po pravej strane od rezervovaného koridoru pre cestu, až po podperný bod č. 7 na parcele číslo 513/132. Od podperného bodu č. 3 na parcele číslo 513/113, vzdušná sieť bude kolmo križovať plánovaný cestný koridor a vzdušnou trasou bude pokračovať k podperným bodom č. 8 a č. 9.

Popis riešenia:

Nové podzemné NN vedenie bude vyúsťovať z NN rozvádzača existujúcej stožiarovej trafostanice TS1305-0009 a má sa uložiť do zeme k existujúcemu NN káblu distribučného NN vedenia. Navrhovaný kábel bude vedený v trase jestvujúceho NN vedenia (navrhované je pripoženie kábla k existujúcemu káblu), k jestvujúcemu podpernému bodu č. 1, kde bude kábel priamo nasvorkovaný na navrhovaný vzdušný kábel rozšírenia NN distribučnej siete. Projektované podzemné vedenie 90 m, projektované nadzemné vedenie 267m, betónový stožiar- 8ks.

Navrhovaná trasa podzemného NN vedenia a vzdušného vedenia ako aj osadenie nových podperných bodov č. 2 až č. 9, vyplýva zo situácie stavby výkres č. 02 dokumentácie predloženej na stavebné konanie.

Dňom podania žiadosti sa začalo stavebné konanie.

Podľa § 61 ods. (4) stavebného zákona, pri líniových stavbách a stavbách s veľkým počtom účastníkov konania stavebný úrad upovedomí účastníkov o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou najmenej 15 dní pred konaním miestneho zisťovania, prípadne ústneho pojednávania a ak sa nekoná ústne pojednávanie, pred uplynutím lehoty určenej podľa odseku (3) cit. § 61

Obec Zámutov, ako správny orgán a stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. (1) zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, (stavebný zákon), podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona, oznamuje začatie stavebného konania účastníkom konania, t.j. vlastníkom dotknutých a susedných pozemkov v trase navrhovanej stavby, verejnou vyhláškou.

Vzhľadom na to, že žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby a pomery staveniska sú dostatočne známe, stavebný úrad v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona, upúšťa od ústneho konania.

Účastníci konania môžu prípadné námietky a pripomienky k uskutočneniu stavby uplatniť v lehote do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia verejnou vyhláškou. Na neskoršie podané námietky, alebo pripomienky sa neprihliada.

Do dokumentácie je možné nahliadnuť v kancelárii Obecného úradu Zámutov v úradných hodinách v lehote určenej pre uplatnenie námietok. V zmysle § 61 ods. 5 stavebného zákona dotknuté orgány budú o začatí stavebného konania upovedomené jednotlivo.

Prípadný zástupca účastníka konania musí pri ústnom konaní preukázať písomné plnomocenstvo.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. (4) stavebného zákona a vyvesí sa na úradnej tabuli obce Zámutov po dobu 15 dní. Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia oznámenia.



Stanislav D u d a
starosta

30.10.2017

Vyvesené dňa..... podpis a pečiatka:.....

Zvesené dňa.....podpis a pečiatka:.....
