


- 1 VEREJNÝ PLYNOVOD PE D63, PN 300 kPa
- 2 PRÍPOJKOVÁ ARMATÚRA FRIALEN DAA(Kit) D63 / D50
- 3 PRIPOJENIE FRIALEN OBJÍMKA MB D50
- 4 FRIALEN RÚRA LPE 100, RADY SDR 17, D 50
- 5 PRÍPOJKOVÁ ARMATÚRA FRIALEN DAA(Kit) D50 / D32
- 6 PRIPOJENIE FRIALEN OBJÍMKA MB D32
- 7 ELEKTROTVAROVKOVÉ KLENUTÉ DNO MV D 50
- 8 BETÓNOVÁ PÄTKA POD PLASTOVÚ SKRINKU
- 9 OCEĽOVÁ KONŠTRUKCIA POD PLASTOVÚ SKRINKU
- 10 ELEKTROTVAROVKOVÉ KOLENO W90° D 32
- 11 FRIALEN RÚRA LPE 100, RADY SDR 17, D 32
- 12 OCHRANNÁ RÚRA LPE D 63 S ÚCHYTKAMI
- 13 PRECHODKA PE/OCEĽ USTN SO ZÁVITOM D 32/DN 25
- 14 GUĽOVÝ UZÁVER GK DN 25
- 15 PLASTOVÁ SKRINKA REGULAR WIZARD W600 U

KRESLIL ING.PETER DURKOTH	VYPRACOVAL ING.PETER DURKOTH	ZOD. PROJEKTANT ING.PETER DURKOTH	 PRODAP s.r.o. prodap@prodap.sk SÍDLISKO I, SÚP.č. 980 093 01 VRANOV NAD TOPLŔOU														
MIESTO STAVBY: Parc.č. 513/39, K.Ú. ZÁMUTOV, okr. VRANOV NAD TOPLŔOU, LV 791																	
INVESTOR: OBEC ZÁMUTOV, OBECNÝ ÚRAD č.434, 094 15 ZÁMUTOV			<table border="1"> <tr> <td>POČET</td> <td>2*A4</td> </tr> <tr> <td>DÁTUM</td> <td>11 / 2013</td> </tr> <tr> <td>STUPEŇ</td> <td>SP</td> </tr> <tr> <td>KÓTOVANIE</td> <td>MM</td> </tr> <tr> <td>Č. ZÁKAZKY</td> <td>1010091013</td> </tr> <tr> <td>MIERKA</td> <td>Č.VÝKRESU</td> </tr> <tr> <td>1:150/1:100</td> <td>SO03.P4</td> </tr> </table>	POČET	2*A4	DÁTUM	11 / 2013	STUPEŇ	SP	KÓTOVANIE	MM	Č. ZÁKAZKY	1010091013	MIERKA	Č.VÝKRESU	1:150/1:100	SO03.P4
POČET	2*A4																
DÁTUM	11 / 2013																
STUPEŇ	SP																
KÓTOVANIE	MM																
Č. ZÁKAZKY	1010091013																
MIERKA	Č.VÝKRESU																
1:150/1:100	SO03.P4																
STAVBA : STREDISKO OSOBNÉJ HYGIENY A PRÁČOVŇA RO ZÁMUTOV																	
OBJEKT : SO 03 - ROZŠÍRENIE DISTRIBUČNEJ SIETE A PRIPOJOVACÍ PLYNOVOD																	
OBSAH : REZ ROZŠÍRENÍM DISTRIBUČNEJ SIETE A PRIPOJOVACÍM PLYNOVODOM																	